

Lichtkuppeln				
Automatik			Manuell Start: Mehrzweckraum: Touch	
Samstag, Sonntag, Sommerferien ?, oder Regen oder Wind Dach > 3m/s oder 12C>Aussentemp>22C oder Innentemp<15C			Regen oder Wind Dach > 3m/s	
ja	nein		ja	nein
Lichtkuppeln ZU	Nachtkühlung	Dauerlüftung	Lichtkuppeln ZU	Lichtkuppeln AUF Lichtkuppeln ZU
	Lichtkuppeln ab 03.00 Uhr AUF	Lichtkuppeln ab 11.00 Uhr AUF		
	Lichtkuppeln ab 07.00 Uhr ZU	Oberlichter ab 13.00 Uhr ZU	Start Automatik nach 4 Stunden	
Oberlichter Flur, Mehrzweckraum, Differenzierungsraum				
Automatik			Manuell Start Flur: Schüsselschalter Flur oder Touch Start Mehrzweckraum: Touch Start Differenzierungsraum: Touch	
Samstag, Sonntag, Sommerferien ? oder Regen oder Wind Ost > 3m/s oder 15C>Aussentemp>22C oder Innentemp>15C			Regen oder Wind Ost > 3m/s	
ja	nein		ja	nein
Oberlichter ZU	Nachtkühlung	Querlüftung	Oberlichter ZU	Lichtkuppeln AUF Lichtkuppeln ZU
	Oberlichter ab 03.00 Uhr AUF	Oberlichter ab 11.00 Uhr AUF	Start Automatik nach 4 Stunden	
	Oberlichter ab 07.00 Uhr ZU	Oberlichter ab 13.00 Uhr ZU		